

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| <p align="center">INSTAL-SERWIS Sp. z o.o.</p> <p>62-500 Konin ul. Staszica 15 (63) 242-98-45 fax (63) 242-98-69 NIP 665-29-06-184</p> | Klient: | | UMOWA |
| | <p align="center">Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.</p> <p align="center">ul. Skandynawska 5, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto</p> | | 03/02/2015 |
| | NIP: | 665-25-72-139 | |
| | Data: | 26.04.2019 | |
| Obiekt: | Budynek WCL w Modle Królewskiej | | |

Kotłownia* Klimakonwektory* Agregat wody lodowej* Centrala wentylacyjna

PROTOKÓŁ ODBIORU / KONTROLI OKRESOWEJ 26/04/2019r.

Wykonane czynności zostały uzgodnione i zawarte w umowie nr 03/02/2015 z dn. 4 marca 2015 roku.

W dniach 3 do 26 kwietnia 2019 roku wykonano przeglądy okresowe urządzeń i instalacji zawartych w umowie. Zakres zgodny z punktami 1 do 4 §2/I umowy.

Informacje o czynnościach wykonanych podczas przeglądów oraz nieprawidłowościach urządzeń i instalacji po wykonanych czynnościach:

1. Na sali obsługi uszkodzony silnik klima-konwektora (do wymiany)

Jako załączniki załącza się ksero protokołów podpisanych przez upoważnioną do tego osobę.

Jakość robót dobra, prace uważa się za zakończone.



KIEROWNIK ADMINISTRACJI
 (Podpis Klienta)

.....
 Wielkopolskie Centrum Logistyczne
 Konin - Stare Miasto S.A.
 Modła Królewska, ul. Skandynawska 5
 62-571 Stare Miasto
 NIP 665-25-72-139

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| INSTAL-SERWIS sp.z o.o. SERWIS ul. Staszica 15 62-500 Konin NIP: 665-29-89-187 tel. (0-63) 2429845 fax (0-63) 2429869 | Klient: <u>WCL</u> | | Umowa: | |
| | ul. Kod poczt. | | Obiekt: <u>SILANDUNAU SDA</u> | |
| | Miejsc. tel. | | Data: <u>03.04.2018 r.</u> | |
| | NIP: | Info: <u>VISSHANK VITOGAS 100 GSA</u> | | |
| | | s/n <u>7163302300079100</u> usługa | | |

Montaż* Uruchomienie* Konserwacja* Awaria* Palnik olejowy* Palnik gazowy* Wentylacja* Klimatyzacja*

PROTOKÓŁ ODBIORU/KONTROLI OKRESOWEJ

01.03.04.-2018.. rok

Pisemne* Ustne* Telefoniczne* E-mail* Umowa* Inne.....*

Wykaz czynności wykonanych na zlecenie klienta:

| Lp | Wykonane czynności | Tak | Lp | Wykonane czynności | Tak |
|----|--|-----|--|---|-----|
| 1 | Czyszczenie komory spalania / paleniska | ✓ | 21 | Montaż i nastawa regulatora | - |
| 2 | Konserwacja komory spalania / paleniska | - | 22 | Montaż i nastawa regulatora pomieszczeniowego | - |
| 3 | Wymiana dysz | - | 23 | Kontrola zasobnika CWU | ✓ |
| 4 | Wymiana bloku elektrod | - | 24 | Wymiana anody | - |
| 5 | Czyszczenie wentylatora palnika | - | 25 | Kontrola zaworów bezpieczeństwa | ✓ |
| 6 | Wymiana pompy olejowej | - | <i>Przebieg okresowy kotłowni gazowej DTR, kontrola pracy.</i> | | |
| 7 | Zmiana nastaw w regulatorze | ✓ | | | |
| 8 | Kontrola zabezpieczeń kotła | ✓ | | | |
| 9 | Kontrola zabezpieczeń palnika | ✓ | | | |
| 10 | Kontrola automatyki kotłowej | ✓ | | | |
| 11 | Kontrola szczelności przyłącza gazowego | ✓ | | | |
| 12 | Kontrola, *regulacja ciśnienia oleju <i>po</i> | ✓ | | | |
| 13 | Kontrola ASBIG | ✓ | | | |
| 14 | Kontrola, *wymiana odpowietrzników | ✓ | | | |
| 15 | Wymiana wkładu filtra paliwowego | - | | | |
| 16 | Czyszczenie filtrów*wodnych*olejowych | ✓ | | | |
| 17 | Kontrola, *uzupełnienie ciśnienia CO | ✓ | | | |
| 18 | Kontrola, *uzupełnienie ciśnienia WU | ✓ | | | |
| 19 | Analiza spalin, *regulacja spalania | - | | | |
| 20 | Sprawdzenie kanału nawiewu | ✓ | | | |

Czas dojazdu w obie strony, Ilość kilometrów w obie strony.....

Czas pracy (h) 2, Wartość usługi UMOWA netto.

Jakość usługi dobra, urządzenia działają prawidłowo. Prace uważa się za zakończone.

Nie wnoszę zastrzeżeń do wykonanych prac.

Oświadczam, że zapoznałem się z cennikiem usług serwisu INSTAL-SERWIS sp. z o.o. Wyrażam zgodę na rozliczenie wg obowiązujących stawek.

Osejole
 (Podpis klienta)

[Signature]
 (Podpis serwisanta)

Proszę o wystawienie faktury VAT.

.....
 (Podpis klienta)

.....
 (Podpis serwisanta)

Faktura numer.....

* Niepotrzebne skreślić