

z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń spalinowych i wentylacyjnych.

W oparciu o art. 62 PRAWO BUDOWLANE Dz. nr 89/94, tekst jednolity Dz.U.Nr 207/2003r. Oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

1. Miejscowość **Konin – Stare Miasto**.....ulica **Skandynawska**.....nr **5**.....
2. Właściciel budynku **Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto Sp.C.**  
**62-571 Stare Miasto ul. Skandynawska 5**
3. Rodzaj budynku **Urząd Celný** ilość kondygnacji **II**
4. Kontrola przeprowadzona została przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.  
**Walczak Waldemar** przy współudziale **Galor Mariusz**.....
5. Komisja sprawdziła w dniu **22.09.2020r**.....w w/w obiekcie wszystkie przewody kominowe oraz podłączenia – spalinowe , wentylacyjne i w wyniku kontroli stwierdzono, że:.....
  - a) drożność przewodów kominowych jest **prawidłowa**.....
  - b) podłączenia spalinowe i wentylacyjne z przewodami kominowymi są **prawidłowe**.
  - c) drzwiczki wycierowe usytuowane zgodnie z Polską Normą .....
  - d) ciąg w przewodach kominowych podczas kontroli był **prawidłowy**.....
  - e) wyprowadzenie kominów ponad dach i zakończenie wylotów zgodnie z Polską Normą **prawidłowe**
  - f) dostęp do kominów i drzwiczek wycierowych, wyjście na dach – **wyłaz**.
  - g) inne zauważone usterki: **brak**.....

Zgodnie z art.70 Prawa Budowlanego wyżej wymienione braki i usterki podlegają usunięciu po przeprowadzonej kontroli.

Termin następnej okresowej kontroli: **2021 rok**. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu. Na tym protokół zakończono.

KIEROWNIK ADMINISTRACJI

*Ewa Kowalewska*

czytelny podpis kontrolowanego

Wielkopolskie Centrum Logistyczne  
Konin - Stare Miasto S.A.  
Modła Królewska, ul. Skandynawska 5  
62-571 Stare Miasto  
NIP 662-177-119

PROF. KOMINIARSKI  
Nr upr. 3824/99  
*Waldemar Walczak*  
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych,  
wentylacji - Grupy 2 na stanowisku  
DOZORU  
Nr D/405/283/18, Nr 177/D/681/15

podpis mistrza kominiarskiego